

Skötselplan för planerad avloppsanläggning på fastigheten: \_\_\_\_\_

	Kontrolleras minst en gång per år.
slamtömning sker regelbundet (om dispens ej finns gäller en gång per år)	X
inga förhöjda vattennivåer finns i slamavskiljare, och ingen slamflykt i slamavskiljaren	X
inga förhöjda vattennivåer eller slam i fördelningsbrunn	X
Inget vatten står i avluftningsrören	X
Grundvattennivån i grundvattenröret	X
Pump fungerar	X
Larm fungerar	X
Utloppsvattnet- ser det klart ut, luktar ej? Ta foto	X
Inga buskar, träd eller övriga växter med djupgående rötter växer på markbädd	X
Markbädd har ej belastats och belastas ej av fordon, stora djur (kor, hästar), eller byggnader	X

Kontroller och mätning journalförs och förvaras på fastigheten. Kopia skickas in till miljö- och byggförvaltningen på begäran. Dokument överlämnas till ny ägare vid försäljning eller överlåtelse. Även underhåll journalförs.

Datum..... Namn.....

Sökandes underskrift .....



Journalblad	År-månad-dag	Anteckning
slamtömning sker regelbundet (om dispens ej finns gäller en gång per år)		
inga förhöjda vattennivåer finns i slamavskiljare, och ingen slamflykt i slamavskiljaren		
inga förhöjda vattennivåer eller slam i fördelningsbrunn		
Inget vatten står i avluftningsrören		
Grundvattennivån i grundvattenröret		
Pump fungerar (om det anges i tillstånd)		
Larm fungerar (om pumpbrunn)		
Utloppsvattnet- ser det klart ut, luktar ej? Ta foto		
Inga buskar, träd eller övriga växter med djupgående rötter växer på markbädd		
Markbädd har ej belastats och belastas ej av fordon, stora djur (kor, hästar), eller byggnader		