

Detaljplan för
Del av Älmhult 3:1 (vid Trafikplats Älmhult)
Älmhult, Älmhults kommun

Utlåtande

Planprocessen
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning.

Med synpunkter

IKEA IT AB
E.ON Elnät AB

Utan synpunkter

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Region Kronoberg
Lantmäteriet
Trafikverket

IKEA IT AB

Vår fiberkanalisation i detta område drogs i samarbete med E.ON Gas och Älmhults kommun (fiberkanalisation) och ligger ihop med dessa. Vi vill inte att det hamnar byggnader ovan på vår fiber och det ska vara möjligt att komma åt att gräva upp och reparera/kanalisation efter att byggnationen är klar. Naturligtvis måste arbetet anmälas till ledningskollen i vanlig ordning för att undvika störning i vår fiber under byggnationen.

Miljö- och byggnämndens kommentar: *Det är fler ledningar som måste flyttas till följd av byggnationen inklusive fiber. Dessa kommer att läggas inom så kallat u-område (ej bebyggbar mark), så att det ska vara åtkomliga.*

E.on Elnät Sverige AB

E.ON noterar att det i planhandlingen framgår att eventuell flytt av befintliga anläggningar bekostas av exploatör. E.ON Elnät noterar även att ett E-område utlagts i norra delen av plankartan vilket vi uppskattar. E.ON Elnät hemställer dock att E-området specificeras så att det framgår att det är en transformatorstation som avses och inte enbart tekniska anläggningar. Dessutom bör plankartan och planbestämmelsen säkerställa att det minsta avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls.

Miljö- och byggnämndens kommentar: Användningen teknisk anläggning möjliggör för transformatorstation så det finns ingen anledning att detaljera användningen ytterligare. Detaljplanen kompletteras med avstånd mellan transformatorstation och omkringliggande brännbart.

Henrik Johansson
Stadsarkitekt

**Antagen av Miljö- och byggnämnden 2016-10-17, § 68
LAGA KRAFT 2016-11-18**